



Znak sprawy: ZP.271.3. 2019

Słupia , dnia 25.07.2019 r.

INFORMACJA nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania w dniu 24.07.2019:

PYTANIE NR 1

Jakiej moc paneli ?

Odpowiedź - zawarta- W opisie technicznym **budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości wólka gmina Słupia Konecka, działka nr 589**

Ogniwo polikrystaliczne lub monokrystaliczne, hartowane szkło solarne

(grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, panele testowano zgodnie z IEC

61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m²) oraz IEC 61730,

Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

PYTANIE NR 2

Jaki akumulator?

Odpowiedź

Bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, w pełni uszczelniona, posiadająca pełny głęboki cykl rozładowania, bezobsługowa

Wójt Gminy Słupia Konecka

(-) Robert Wielgopalan

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Wielgopalan