

Znak sprawy: ZP.271.3. 2019
Słupia , dnia 01.08.2019 r.

INFORMACJA nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania w dniu 29.07.2019:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego koloru na boisku zielonego RAL 6011 lub ceglastego RAL 3016 albo wykonania nawierzchni w dwóch kolorach wymienionych wcześniej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w dwóch kolorach zielony RAL 6011 lub ceglasty RAL 3016

Pytanie nr 2

W opisie technicznym nie występuje drenaż a w przedmiarze już tak , lecz brakuje podstawowych pozycji np. rury drenarskiej w otulinie średnica 75mm. Jeżeli teren jest chłonny to drenaż nie jest wymagany.

Czy Zamawiający zrezygnuje z drenażu pod boiskiem? Jeżeli nie to proszę o przedstawienie projektu drenażu wraz z rysunkiem rozmieszczenia i przekrojem

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wykonania drenażu pod boiskiem

Pytanie nr 3

Do czego mają służyć rury karbowane średnica 50 mm w poz.24?

Odpowiedź

Do drenażu odsączającego

Pytanie nr 4

W projekcie brak stref bezpieczeństwa. Nawierzchnia powinna się kończyć minimum 50-100 cm za linią boiska do piłki ręcznej. Czy Zamawiający pozostawi nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 800m² i zmniejszy boisko do piłki ręcznej do wymiarów 38x19m ?

Odpowiedź

W projekcie została uwzględniona strefa bezpieczeństwa w postaci opaski betonowej o szerokości

50 cm

Pytanie nr 5

Brak umiejscowienia słupów do koszykówki na PZT. Proszę o pokazanie zamontowania tulei słupów do koszykówki. Proszę pamiętać ,że słupy są ciężkie i z reguły montuje się je w tulejach na stałe , w tym przypadku na krótkim boku. (na jednej połowie nawierzchni sportowej boisko do siatkówki, na drugiej boisko do koszykówki).

Odpowiedź

Umiejscowienia słupów do koszykówki Zamawiający wskaże w trakcie realizacji inwestycji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część

SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wójt Gminy Słupia Konecka

(-) Robert Wielgopalan