

Słupia, dnia 24.05.2018 r.

ZP.271.04.2018

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

(art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579).

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Słupia Konecka tj. urzędu gminy w Słupi oraz szkoły podstawowej w Pilczycy**”.

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 23.05.2018r. Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi.

Pytanie


Prosimy o wyjaśnienie czym podyktowane jest zastosowanie w projektowanej instalacji fotowoltaicznej 25 modułów fotowoltaicznych o mocy 430 Wp każdy?. Z informacji od producentów modułów fotowoltaicznych wynika, iż prawdopodobnie nie są już produkowane urządzenia o takiej mocy jednostkowej.

Prosimy o dopuszczenia zastosowania większej ilości modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 10,75 kWp.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości modułów fotowoltaicznych dla uzyskania łącznej mocy 10,75kWp

**Przedstawiona odpowiedź nie powodują zmiany terminu składania ofert określonych w SIWZ**

Wójt Gminy Słupia Konecka  
  
(-) Robert Wielgopolan